

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA

Gestione del Commissario Straordinario (D. P. Reg. Puglia n° 701 del 4.7.2011)

tel.099 7378973 – 099 7357211 – fax 099 7350680 – consorzio@bonificastornatara.it
74121 TARANTO

Prot.n. **3192** del **20 MAG. 2014**

F.A.Q.

Oggetto: Completamento automazione dell'impianto Sinni-Vidis e Sinni-Metaponto Uno con gruppi di consegna automatizzati" CIG 501832981 - CUP H36B13000000001

Quesito n. 1:

" Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto si chiede il chiarimento in merito a quanto di seguito espresso:

la procedura di gara di cui trattasi è principalmente costituita da appalto di fornitura ove però vi è una parte minore costituita da lavori per la posa in opera e le installazioni. Con riferimento ai lavori di cui alla categoria OG6 si chiede se il concorrente, che non è in possesso della predetta capacità tecnica, possa optare che in sede di gara si obbliga a subappaltare il 100% di dette lavorazioni. Si evidenzia all'uopo che l'assenso alla presente richiesta trova fondamento legale nell'articolo 109 comma 2 del D.P.R. N. 207/2010 in quanto la categoria de quo (OG6) non è compresa tra le c.d. categorie superspecializzate dell'articolo 107 comma 2 del medesimo decreto."

Risposta al quesito n.1:

"In riscontro alla nota emarginata pervenuta via e-mail recante richiesta di chiarimenti sulla procedura di gara specificata in oggetto, si fa presente preliminarmente che la normativa richiamata da codesta società (art. 109, 2° comma del D.P.R. 207/2010) risulta annullata.

Comunque, a prescindere da quanto sopra riportato, la questione non si pone in quanto, essendo una gara di fornitura, non vi è un una "categoria prevalente", come richiamata dal comma abrogato.

Pertanto la ditta concorrente, qualora non sia in possesso della categoria OG6, deve necessariamente associarsi con altra impresa in possesso di detta qualificazione."

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.Ing. Mario Tardugno)

Il Direttore Generale
(Dott. Angelo D'Andria)